

odběrová místa: Dobrovice – ZŠ jídelna, Semčice – MŠ, Chloumek – čp. 4, Holé Vrchy – čp. 46

rok 2014

ukazatel	jednotka	rozsah hodnot	Vyhl.č.252/2004	
konduktivita	mS/m	45,5 – 58,3	125	MH
pH		7,4 – 7,7	6,5 – 9,5	MH
KNK 4.5	mmol/l			
amonné ionty	mg/l	<0,05	0,5	MH
dusitany	mg/l	<0,010	0,5	NMH
dusičnany	mg/l	3,0 – 13,0	50	NMH
chloridy	mg/l	8,4 – 9,8	100	MH
železo	mg/l	<0,02 – 0,09	0,2	MH
CHSK Mn	mg/l	<0,50 – 0,57	3,0	MH
Suma Ca a Mg	mmol/l	2,4 – 2,6	2 – 3,5	doporuč.
vápník	mg/l	93,4 – 99,9	40 – 80	doporuč.
hořčík	mg/l	2,0 – 2,5	20 – 30	doporuč.
mangan	mg/l	<0,030	0,05	MH
sírany	mg/l	29 - 32	250	MH

MH - mezná hodnota – limitní hodnota ukazatele,

NMH - nejvyšší mezná hodnota, její překročení vylučuje použití vody jako pitné

Látky použité k úpravě vody: chlornan sodný (hygienické zabezpečení)

VODOVODY A KANALIZACE
MLADÁ BOLESLAV, a.s.
Čechova 1151
293 22 Mladá Boleslav 70

Ing. Michaela Řihová
vedoucí Centrálních laboratoří